


0	1	2	3	4	5	6	7
A							
B							
C							
D							
E							
F							
0	1	2	3	4	5	6	7

Rozvodná sieť: 1/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S
2 DC 0-550V, IT

Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania podľa STN 33 2000-4-41, čl. 411
dvojité alebo zosilnená izolácia podľa STN 33 2000-4-41, čl. 412
Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD) podľa STN 33 2000-4-41, čl. 415.1
doplnkové ochranné pospájanie podľa STN 33 2000-4-41, čl. 415.2

Vonkajšie vplyvy: podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov



Číslo	Dátum	Zmenu vypracoval	Zmenu schválil	Popis zmeny

Objednávateľ: Obec Hrhov Hrhov 363, 049 44 Hrhov			
Investor: Obec Hrhov Hrhov 363, 049 44 Hrhov			
Názov zákazky: Zberný dvor - Hrhov		Stupeň PD:	Projekt
		Vypracoval:	Ing. Miroslav Karpinský
		Kontroloval:	Ing. Miroslav Karpinský
		Schválil:	Ing. Anton Kocúr
		Formát:	3 x A4
		Mierka:	-
		Dátum:	05/2018
Časť: Elektroinštalácia		Číslo dokumentu:	Číslo dokumentu:
Rozvádzač RFVE		EGP18005	GP5

