

Rozvodná sieť: 1/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S
2 DC 12V, SELV
2 DC 48V
2 DC 0-550V, IT



Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania podľa STN 33 2000-4-41, čl. 411
dvojité alebo zosilnená izolácia podľa STN 33 2000-4-41, čl. 412

Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD) podľa STN 33 2000-4-41, čl. 415.1
doplnkové ochranné pospájanie podľa STN 33 2000-4-41, čl. 415.2
malé napätie SELV podľa STN 33 2000-4-41, čl. 414

Vonkajšie vplyvy: podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov

Legenda elektroinštalácie

- Rozvádzač elektro
- Rozvádzač SLP - RACK
- Hybridný striedač
- Batériový systém
- Zásuvka 1x230V/16A, min. IP44 umiestnená na rozvádzači
- Vypínač 1x230V/10A, radenie 5, min. IP43 umiestnený 1,2m nad podlahou, povrchová montáž
- LED reflektor s príkonom 10W, min. IP54 umiestnený na stene vo výške 4,2m
- LED reflektor s príkonom 10W s integrovaným snímačom pohybu, min. IP54 umiestnený na stene vo výške 4,5m
- Kamera CCTV systému, min. IP54 umiestnená na stene vo výške 4,5m



Číslo	Dátum	Zmenu vypracoval	Zmenu schválil	Popis zmeny

Objednávateľ: Obec Hrhov Hrhov 363, 049 44 Hrhov				
Investor: Obec Hrhov Hrhov 363, 049 44 Hrhov		Stupeň PD:	Projekt	
Názov zákazky: Zberný dvor - Hrhov		Vypracoval:	Ing. Miroslav Karpinský	
		Kontroloval:	Ing. Miroslav Karpinský	
		Schválil:	Ing. Anton Kocúr	
Časť: Elektroinštalácia		Formát:	2 x A4	Číslo súpravy:
Názov dokumentu: Elektroinštalácia		Mierka:	1:100	
		Číslo zákazky: EGP18005	Archívne číslo: EGP18005	
			Dátum: 05/2018	
			Číslo dokumentu: GP2	