


Rozvodná sieť: 1/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S
2 DC 12V, SELV

Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania podľa STN 33 2000-4-41, čl. 411
dvojité alebo zosilnená izolácia podľa STN 33 2000-4-41, čl. 412

Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD) podľa STN 33 2000-4-41, čl. 415.1
doplnkové ochranné pospájanie podľa STN 33 2000-4-41, čl. 415.2
malé napätie SELV podľa STN 33 2000-4-41, čl. 414

Vonkajšie vplyvy: podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov

Číslo	Dátum	Zmenu vypracoval	Zmenu schválil	Popis zmeny

Objednávateľ: Obec Hrhov Hrhov 363, 049 44 Hrhov				
Investor: Obec Hrhov Hrhov 363, 049 44 Hrhov				
Názov zákazky: Zberný dvor - Hrhov		Stupeň PD:	Projekt	
Časť: Elektroinštalácia		Vypracoval:	Ing. Miroslav Karpinský	
		Kontroloval:	Ing. Miroslav Karpinský	
		Schválil:	Ing. Anton Kocúr	
		Formát:	2 x A4	Dátum:
Mierka:	-	05/2018		
Názov dokumentu: Kamerový systém		Číslo zákazky: EGP18005	Archívne číslo: EGP18005	Číslo dokumentu: GP4