



Poznámky:

Uzemnenie objektu je vyhotovené pomocou obvodového uzemňovača realizovaného pásikom FeZn 30x4. Jednotlivé vývody sú prevedené guľatinou FeZn Ø10. Sústava bleskozvodu bude upevnená každý 1m na typizovaných podperách. Všetky súčasti uzemnenia budú na rozhraní vzduch/zem ošetrené asfaltovým náterom (30cm nad povrchom a 30cm pod povrchom).

Vonkajšie vplyvy: podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov

Legenda:

- HUP - Hlavná uzemňovacia prípojnica
- SR02 - Odbočovacia spojovacia svorka FeZn
- SR03B - Uzemňovacia svorka FeZn



Číslo	Dátum	Zmenu vypracoval	Zmenu schválil	Popis zmeny

Objednávateľ: Obec Hrhov Hrhov 363, 049 44 Hrhov		ESIN / Group		
Investor: Obec Hrhov Hrhov 363, 049 44 Hrhov		Stupeň PD:	Projekt	
Názov zákazky: Zberný dvor - Hrhov		Vypracoval:	Ing. Miroslav Karpinský	
		Kontroloval:	Ing. Miroslav Karpinský	
		Schválil:	Ing. Anton Kocúr	
Časť: Elektroinštalácia		Formát:	2 x A4	Číslo súpravy:
Názov dokumentu: Umiestnenie FVE a uzemnenie		Mierka:	1:100	
		Číslo zákazky: EGP18005	Archívne číslo: EGP18005	Číslo dokumentu: GP1