PROTOKOL č.

~~havárii zariadenia~~

– **o havarijnej situácii**

Obec: HRHOV

Stredisko: Obecný úrad

Zariadenie: Miestny rozhlas- centrála a rozvod vrátanie kotviacich prvkov

Vznik dňa: 1986

Odhadnutá škoda: x EUR Strata na majetku: x EUR

A. Popis havárie - havarijnej situácie:

Na systéme miestneho rozhlasu nie je vykonaná revízia od r.1986. Na poslednej revízii zistený nesúlad s ustanoveniami STN (ČSN), odvtedy neodstránené.
Chýba výkresová a technická dokumentácia-rozšírený počet ampliónov zo 16 na 39
Obec nemôže prevádzkovať zariadenie bez revízie.

B. Príčina: Nečinnosť Obce z dôvodu absencie technickej a výkresovej dokumentácie

C. Návrh opatrení:

Objednať skreslenie výkresovej dokumentácie a odstrániť v nej všetky nedostatky
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu s realizáciou opatrení
Prefinancovať dokumentáciu a realizáciu opatrení (kapitálové výdavky)
Vyhotoviť východziu revíziu a zaradiť do systémov podliehajúcich pravidelnej revízii.

D. Členovia havarijnej komisie

meno - funkcia	podpis	meno-funkcia	Podpis
Loránt Tóth, Ing. poslanec elektrikár		Imrich Adam-AdRe- revízny elektrikár	
Zoltán Üveges - poslanec			
Zoltán Lengyel,Ing. poslanec			

E. Schválil

Meno: Ing.Ladislav Tankó Funkcia: starosta

Podpis: Dátum: 28.7.2020

OBEC HRHOV